

| Feuerwehr Siegburg | Stand 03/2013 |
|---|---|
| Merkblatt Kennzeichnung von Handsteuereinrichtungen | |
|  | <p>Nichtautomatischer Melder mit Durchschaltung auf die Feuerwehr</p> <p>Beschriftung „Feuerwehr“ Farbe: rot RAL 3000 EN 54-11(früher DIN 14655)</p> |
|  | <p>Nichtautomatischer Melder zur Aktivierung der Hausalarmanlage</p> <p>Beschriftung „Hausalarm“ Farbe: blau RAL 5009 DIN VDE 0833-2</p> |
|  | <p>Handsteuereinrichtung für Rauch-und Wärmeabzüge</p> <p>Beschriftung „Rauchabzug“ Farbe: orange RAL 2011 VdS2592</p> |
|  | <p>Handsteuereinrichtung für CO2-Stop</p> <p>Beschriftung „CO2-Stop“ Farbe: gelb RAL 1018 VdS2093 BGR 134</p> |

| | | |
|--|---|----------------------|
| Feuerwehr Siegburg | | Stand 03/2013 |
| <p>Merkblatt Kennzeichnung von Handsteuereinrichtungen</p> | | |
|  | <p>Handsteuereinrichtung für Sonderzwecke, Abschaltung technischer Anlagen</p> <p>Beschriftung mit Auslösefunktion Farbe: grau RAL 7035</p> | |
|  | <p>Handsteuereinrichtung für Rettungswegsicherung</p> <p>Beschriftung mit Auslösefunktion Farbe: grün RAL 6032</p> | |